



Прокуратура
Российской Федерации

Прокуратура
Донецкой Народной Республики

Прокуратура
Червоногвардейского района
города Макеевки

ул. Малиновского, 57, г. Макеевка,
Донецкая Народная Республика, 286114

21.08.2023 № 102-1004/00X73

Руководителю
муниципального бюджетного
дошкольного образовательного
учреждения «Ясли-сад № 190
комбинированного типа города
Макеевки»

Сафоновой С.А.

ул. Фонтанная, д. 44,
г. Макеевка, ДНР, 286123

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений закона

Прокуратурой Червоногвардейского района города Макеевки проведена проверка исполнения Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» при организации образовательного процесса в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Ясли-сад № 190 комбинированного типа города Макеевки» (далее – МБДОУ № 190).

Частью 1 ст. 4 Федерального конституционного закона от 04.10.2022 № 5-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта – Донецкой Народной Республики» установлено, что законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации действуют на территории Донецкой Народной Республики со дня принятия в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образования в составе Российской Федерации нового субъекта, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным конституционным законом.

Согласно ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством, об образовании, обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся, создавать безопасные условия обучения, в том числе при проведении практической подготовки обучающихся, а также безопасные условия воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными

нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Проведенной проверкой установлено, что при организации образовательного процесса в МБДОУ № 190 выявлены нарушения ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденного приказом Министра образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309, в МБДОУ № 190 не надлежащим образом созданы условия доступности объекта и предоставляемых им услуг для инвалидов, а именно установлен только пандус.

Также, в нарушение ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.3.1, 2.5.3, 2.6.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденного постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28, в подвальном помещении на канализационных трубах имеются потеки и ржавчина; не подведено горячее проточное водоснабжение к умывальнику в медкабинете (п.2.6.5 СП 2.4.3648-20); в кладовой для хранения пищевых продуктов отсутствует прибор для измерения относительной влажности воздуха (п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20); на территории учреждения имеются 2 контейнера для сбора мусора без крышек (п.2.2.3 СП 2.4.3648-20).

В нарушение Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (далее-ППР в РФ) ППР в РФ, п. 2 - руководителем не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утверждённые Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях.

В нарушение ст. 6 Федерального закона от 22.08.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», «Требования к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», утверждённые Постановлением Правительства РФ от 01.09.2021 N 1464, п. 3, приложение 1, пп. 11. Свод правил «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», утвержден Приказ МЧС России от 31.07.2020 N 582, п. 6.1.6, Приложение А, таблица А.1, п. 16 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» (далее – СП

486.1311500.2020), п.п. 4.1, 4.8, Таблица 1, п. 11- здание не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (АПС).

В нарушение ст. 6 № 123-ФЗ; п. 7.7 СП 4.13130.2013 - выход на кровлю не оборудован противопожарным люком против распространения огня и продуктов горения размерами не менее 0,6×0,8 м.

В нарушение п. 1 ст. 88 № 123-ФЗ - дверной проем в противопожарной стене между помещением кладовой (костюмерной) и помещением кабинета методиста не оборудован противопожарной дверью против распространения огня и продуктов горения; дверной проем в противопожарной стене между помещением кладовой завхоза и коридором не оборудован противопожарной дверью против распространения огня и продуктов горения; дверной проем в противопожарной стене между помещением прачечной и коридором не оборудован противопожарной дверью против распространения огня и продуктов горения; дверной проем в противопожарной стене между складским помещением и помещением пищеблока не оборудован противопожарной дверью против распространения огня и продуктов горения.

В нарушение п. 23 ППР в РФ - лестничные клетки, коридоры, проходы и другие пути эвакуации не обеспечены эвакуационным освещением.

Кроме того, в нарушение п. 334 ППР в РФ - трубопровод внутреннего противопожарного водоснабжения не выполнен полностью металлическим (пластиковые трубы в подвале).

В нарушение «Требования к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», утверждённые Постановлением Правительства РФ от 01.09.2021 N 1464, п. 8, Приложение № 5, п. 20; № 123-ФЗ, ст. 6; Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности утверждённые приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 173 (далее – СП 3.13130.2009), таблица 2, п. 16 – помещения объекта не обеспечены системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей

Причинами выявленных нарушений является ненадлежащее исполнение сотрудниками МБДОУ «Ясли-сад № 190 комбинированного типа города Макеевки» должностных обязанностей.


Условиями, послужившими допущению вышеуказанных нарушений, является ненадлежащий контроль со стороны руководства МБДОУ «Ясли-сад № 190 комбинированного типа города Макеевки».

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», -

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление об устранении нарушений закона и принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, по вине которых допущены нарушения закона.
3. Уведомить прокуратуру Червоногвардейского района города Макеевки о дне, времени и месте рассмотрения представления для обеспечения участия представителя прокуратуры в соответствии ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации».
4. О результатах рассмотрения представления и принятых конкретных мерах по устранению допущенных нарушений закона, причин и условий им способствующих, в течении месяца со дня внесения представления, письменно, с приложением заверенных копий документов, уведомить прокуратуру Червоногвардейского района города Макеевки.

И.о. прокурора района



М.А. Коршунов

Исп.:

Ревков В.Н. +7(949) 327-31-75

Дьяченко А.С. +7(949) 345-16-26